

Quesito n. 1 pervenuto il 16.07.2013

Facendo seguito al vs. bando in oggetto, rilevo tra le specifiche allegate, la specifica MV100P-PE-GES-0123-CO inerente a quadri MCC.

Dato che tale componente non è indicato nel computo metrico (mol150-IM0086-c070) ritengo che la specifica del quadro MCC sia fornita come informazione e non debba essere quotato.

Risposta al quesito n. 1:

Confermiamo che i quadri MCC **non** fanno parte della fornitura della gara in oggetto.

La sua specifica è stata inserita solo per informazione.

Quesito n. 2 pervenuto il 17.07.2013

Dall'analisi della specifica MOL150-im0086-C070 para 2.1 ho rilevato quanto segue:

para 15 : item p 2027 B richiesta una pompa con prevalenza di 25 m, nel data SHEET MV100P-PE-NMF-1057-CO.XLS, la prevalenza richiesta è par a 35 m

para 17 : item p 2091 A/ B richiesta una pompa con PORTATA pari a di 25 m³/h , nel data SHEET MV100P-PE-NMF-1091-C1.XLS, la portata richiesta è par a 10 mc/h

non risulta indicato nell'elenco p-2182 data sheet MV100P-PE-NMF-1092-C1.XLS

Risposta al quesito n. 2:

In merito alle sue richieste si precisa quanto segue.

– rif. 'para 15:': La prevalenza corretta è 35m come da Foglio dati MV100P-PE-NMF-1057-C0.

Si precisa che, in caso di incongruenze dello stesso tipo, prevalgono le informazioni riportate nei fogli dati.

– rif. 'para 17: ...': La portata corretta è 10 mc/h come da Foglio dati MV100P-PE- NMF-1091-C1.

Si precisa che, in caso di incongruenze dello stesso tipo, prevalgono le informazioni riportate nei fogli dati.

– La pompa P-2182 non è richiesta e non deve quindi essere considerata.

Quesito n. 3 pervenuto il 17.07.2013

Dall'analisi della specifica Mv100-pe-nmf-1161-co; e spec. Mv100-pe-nmf-1162-co rilevo quanto segue:

rigo 45 : richiesto pompa tipo autoadescante

rigo 57 : pompa utodescante : no

per il servizio ritengo sia meglio proporre pompe tipo autoadescante, prego confermare.

Le pompe sono richieste in Aisi 316 , trattandosi di acqua e olio: chiediamo se è accettabile pompe in ghisa .

Risposta al quesito n. 3:

In riferimento a quanto richiesto si precisa che le pompe descritte nella specifiche MV100P-PE-NMF-1161-C0 ed MV100P-PE-NMF-1162-C0 devono essere di tipo autoadescante e quindi al rigo 57 si deve intendere: pompa autoadescante: sì.

Analoga precisazione vale per le specifiche MV100P-PE-MMF-1161-C0, MV100-PE-MMF-1162-C0, MV100P-PE-CMF-1161-C0 ed MV100P-PE-CMF-1162-C0.

Si precisa inoltre che non è ammessa alcuna variante alle specifiche tecniche e alla documentazione poste a base di gara.

Quesito n. 4 pervenuto il 17.07.2013

Con la presente sono a chiedere alcuni chiarimenti in relazione alla presentazione dell'offerta delle pompe sommergibile Lotto 2 e precisamente:

1. Disciplinare di gara per la presentazione delle offerte

Art 4) – pag. 4 di 19 – Termine e modalità di presentazione delle offerte.

Nel suddetto articolo viene descritto come devono essere preparate le buste e cioè un plico generale che dovrà contenere al suo interno due buste, di cui una "Documentazione Amministrativa" e l'altra "Offerta Economica".

Dove dovrà essere inserita tutta la "Documentazione Tecnica" comprensiva dei data sheet compilati, curve caratteristiche di funzionamento, dimensioni di ingombro, eventuali deroghe alle Specifiche Tecniche, ai fogli dati pompe sommergibili, al Contratto ecc.?

2. Bando di gara – forniture

Sez. II.1.9 – pag. 2 di 8 – Informazione sulle varianti.

Nella suddetta sezione non vengono ammesse varianti.

Questo significa che non è possibile offrire in sostituzione del materiale descritto sul foglio dati, ad esempio AISI 316 per la girante, un altro materiale, ad esempio ghisa, ma con protezione adeguata per il sollevamento dell'acqua di mare?

Risposta al quesito n. 4:

In merito alle sue richieste si precisa quanto segue.

1. Trattandosi di gara d'appalto da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso non è ammessa né sarà valutata alcuna documentazione tecnica prodotta dai concorrenti.

2. Si precisa che non è ammessa alcuna variante alle specifiche tecniche e alla documentazione posta a base di gara.

Quesito n. 5 pervenuto il 23.07.2013

Nel disciplinare di gara a pag. 12 para 12 è indicato che deve essere fornita garanzia di cui articolo 75 del valore del 2% dell'importo d'asta pari a 33.000.

Art. 75 del d.l. 163/2006 prevede che per soggetti con certificazione ISO 9001 l'importo della cauzione sia ridotta del 50% , pertanto il valore della garanzia da emettere è pari a 16.500 Euro.

Prego confermare.

Risposta al quesito n. 5:

Come specificato al paragrafo 5.1 punto 12 del disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, la cauzione provvisoria, ordinariamente prevista nella misura del 2% dell'importo a base di gara, può essere ridotta del 50% – e quindi essere rilasciata nella misura dell'1% dell'importo a base di gara – purché la certificazione del sistema di qualità in possesso del concorrente sia conforme alle norme UNI EN ISO. Pertanto, qualora ricorrano i suddetti presupposti, il concorrente potrà rilasciare la cauzione provvisoria per il lotto 1 per l'importo di € 16.500,00.

Quesito n. 6 pervenuto il 24.07.2013

Circa la presentazione dell'offerta , nel disciplinare di gara , viene indicato quanto segue:

pag. 5 Busta A : inserire documentazione amministrativa

pag. 15 busta b : inserire offerta economica a lotto.

Dove dobbiamo allegare la documentazione tecnica : data sheets, disegni, curve etc?

Risposta al quesito n. 6:

Trattandosi di gara d'appalto da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso non è ammessa né sarà valutata alcuna documentazione tecnica prodotta dai concorrenti.

Quesito n. 7 pervenuto il 24.07.2013

Bando di gara per fornitura serbatoi in pressione per la bocca di Malamocco – lotto n. 4

Fra la documentazione tecnica non ci sono i disegni tipici dei serbatoi ma solo i disegni di pianta delle tubazioni.

Sui data sheet dei singoli item è riportato: "La posizione dei bocchelli verrà stabilita in fase di definizione dell'ordine".

Si intende:

- l'ingegneria per definire la posizione dei bocchelli a partire dai lay-out è un onere del fornitore?
- oppure ci verranno consegnati i disegni preliminari di ogni singolo serbatoio con le posizioni già definite ?

Risposta al quesito n. 7:

Si conferma che l'ingegneria per definire la posizione dei bocchelli a partire dai lay-out è onere a carico del fornitore e che non verranno consegnati i disegni preliminari di ogni singolo serbatoio con le posizioni già definite.

Quesito n. 8 pervenuto il 26.07.2013

Con riferimento alla vs. risposta di seguito allegata (*si veda quesito n. 6*), ritengo ci sia un'incomprensione:

1. nei data sheet delle pompe , ad esempio MV 100P-PE-NMF-1050- alla pagina 3 è indicato "N.B. : tutti i valori contrassegnati devono essere confermati e/o inseriti dal fornitore in fase di presentazione del progetto costruttivo"

Quanto sopra viene da noi interpretato che i dati tecnici devono essere inviati per opportuna verifica tecnica.

2. Alcune specifiche contengono valori non raggiungibili e/o errori pertanto può essere necessario emettere le opportune correzioni.
3. Nel disciplinare di gara viene indicato : offerte anormalmente basse saranno sottoposte all'analisi tecnica" come potete fare l'analisi tecnica se non vengono allegate le specifiche.
4. Altra documentazione come la verniciatura , PCQ , riportano documentazione da compilare????

A fronte di quanto sopra prego come sottomettere quanto richiesto nelle specifiche e come evidenziare eventuali incongruenze

Risposta al quesito n. 8:

In merito alle sue richieste si precisa quanto segue.

1. Nessun dato tecnico deve essere inviato in fase di presentazione dell'offerta.

L'offerente dovrà confermare e/o inserire i valori contrassegnati nella specifica di riferimento nel progetto costruttivo che sarà sottoposto all'approvazione da parte del fornitore a seguito della sottoscrizione del contratto e dell'avvio delle relative prestazioni.

2. La documentazione tecnica di gara appare corretta. Qualora, pertanto, i soggetti interessati alla partecipazione ritenessero di ravvisare eventuali errori, gli stessi dovranno essere segnalati nel dettaglio e posti come quesito specifico prima del termine della presentazione delle offerte.
3. L'analisi tecnica in sede di eventuale verifica delle offerte sospette di anomalia verrà condotta ai sensi degli artt. 87 e ss. Del D.Lgs. 163/2006 e, quindi, in relazione alla giustificazioni che il concorrente dovrà presentare soltanto a seguito dell'avvio del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, qualora la Commissione di gara verifichi la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 86 del citato D.Lgs. 163/2006.
4. Nessuna documentazione quale specifica di verniciatura, PCQ, ecc... dovrà essere allegata all'offerta. Tale documentazione dovrà essere

redatta dall'aggiudicatario della fornitura a seguito della stipulazione del contratto in accordo alla documentazione tecnica messa a disposizione in fase di gara. Detta documentazione sarà sottoposta all'approvazione del Committente nei modi e nei termini previsti nel contratto.

Quesito n. 9 pervenuto il 31.07.2013

A fronte della VS. mail di seguito allegata (*si veda quesito n. 6*) comunico quanto segue:

1. Per le elettropompe verticali , item p2006-p2015-p2016-p2018-p2090 e relative pompe simili per altre bocche è richiesto giunto spaziatore .
Tale soluzione tecnica non viene utilizzata per le pompe verticali in quanto per la tipologia di pompe (verticali) non è possibile intervenire sulla tenuta/cuscinetti senza smontare il motore .
2. Nel data sheet item p2019-3019-p4019 è indicato un motore costruzione B3, essendo le pompe verticali il motore sarà V1

Risposta al quesito n. 9:

Si conferma che:

1. La richiesta di giunto spaziatore per gli item P2006-P2015-P2016-P2018-P2090 e relative pompe simili per le altre bocche, è da ritenersi non applicabile.
Si ribadisce che il requisito viene mantenuto per tutte le altre pompe orizzontali.
2. La forma costruttiva dei motori delle pompe verticali item P2019-P3019-P4019 sarà V1 (anziché B3).

Quesito n. 10 pervenuto il 09.08.2013

Con la presente siamo a richiedervi una proroga di due settimane alla scadenza della gara in oggetto prevista il 11/09/2013 ore 13.00.

La richiesta scaturisce dal fatto che il 90% della nostra forza lavoro in questo mese usufruisce delle ferie e non riusciamo a produrre tutta la documentazione necessaria per poter partecipare alla gara.

Risposta al quesito n. 10:

Si comunica che con provvedimento prot. 17815 del 4.09.2013, il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto la proroga del termine per la presentazione delle offerte della gara in oggetto al 18.09.2013 ore 13:00.

Quesito n. 11 pervenuto il 30.08.2013

Dall'analisi della specifica MOL 150-IM0086-S072 pag. 24, rilevo che per gli item antincendio p2015-p2016-p2018 è stata modificata la richiesta: n.1 pompa "esclusivamente le pompe B"

A fronte di quanto sopra chiedo la conferma che per gli item p3015-P3016-p3018- p4015-p4016-p4018 siano richieste n.2 pompe posizione A/B.

Risposta al quesito n. 11:

Confermiamo che per gli item P3015-P3016-P3018-P4015-P4016-P4018 sono richieste n.2 pompe denominate A e B.