

Sub-elemento T.2.a) Caratteristiche schede AI (punti 2)

CARATTERISTICA FUNZIONALE	Assegnazione al valore		sub punt.	Valore dichiarato dall'Offerente
Tempo di campionamento (ms)		Minore	1	(ms)
Isolamento galvanico tra canali e bus e tra canali e massa (presenti entrambi) (SI/NO)		SI	1	☐ SI ☐ NO Barrare la casella di riferimento

FIRMA

Sub-elemento T.2.b) Caratteristiche schede AO (punti 2)

CARATTERISTICA FUNZIONALE	Assegnazione al valore		sub punt.	Valore dichiarato dall'Offerente
Isolamento galvanico tra canali e bus e tra canali e massa (presenti entrambi) (SI/NO)		SI	1	☐ SI ☐ NO Barrare la casella di riferimento
Protezione contro corto circuito (SI/NO)		SI	1	☐ SI ☐ NO Barrare la casella di riferimento

FIRMA

Sub-elemento T.2.c) Caratteristiche schede DI (punti 1)

CARATTERISTICA FUNZIONALE	Assegnazione al valore		sub punt.	Valore dichiarato dall'Offerente
Protezione contro corto circuito (SI/NO)		SI	1	☐ SI ☐ NO Barrare la casella di riferimento

FIRMA

Sub-elemento T.2.d) Caratteristiche schede DO (punti 2)

CARATTERISTICA FUNZIONALE	Assegnazione al valore		sub punt.	Valore dichiarato dall'Offerente
Protezione contro corto circuito (SI/NO)		SI	2	☐ SI ☐ NO Barrare la casella di riferimento

FIRMA

Sub-elemento T.2.e) Caratteristiche di tutte le CPU dei controllori di campo (punti 5)

CARATTERISTICA FUNZIONALE	Assegnazione al valore		sub punt.	Valore dichiarato dall'Offerente
N° Porte di Task (n°)		Maggiore	1	(n°)
N° porte di comunicazione (n°)		Maggiore	1	(n°)
Memoria per dati e logica (MB)		Maggiore	1	(MB)
Tempo di esecuzione di 1000 operazioni booleane (a:=b and c) (ms)		Minore	1	(ms)
Limiti operativi di temperatura della scheda CPU dei controllori di campo (°C)		Maggiore	1	(°C)

FIRMA

Sub-elemento T.2.f): Caratteristiche comuni delle sonde in campo **(punti 2):**

CARATTERISTICA FUNZIONALE	Assegnazione al valore		sub. punt.	Valore dichiarato dall'offerente
Intervallo di tempo necessario tra due ritarature dei sensori di umidità e umidostati (mesi)		Maggiore	1	(mesi)
MTBF (ore) delle sonde di campo		Maggiore tra il minimo dei valori dichiarati	1	(ore) Sonde di temperatura:
				(ore) Sonde di pressione:
	(ore) Sonde di velocità dell'aria:			

FIRMA