



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 1 DEL 30/03/2016

Data la vicinanza temporale tra le date di scadenza delle gare n. 39, 40 e 41, si chiede se sia possibile, nell'ambito della partecipazione alle gare n. 40 e 41, omettere la consegna della documentazione antimafia ("dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi") nel caso sia stata già prodotta in occasione della presentazione dell'offerta relativa alla gara n. 39.

In tal caso il concorrente ne dichiarerebbe l'avvenuto deposito nella precedente gara e la mancanza di variazioni nel frattempo intervenute.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

È necessario produrre la specifica documentazione richiesta per ogni singola gara cui si intende partecipare evitando il richiamo ai documenti già presentati per altre gare.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 2 DEL 31/03/2016

Premesso che la scrivente ha già ottemperato al pagamento all'ANAC con il CIG (n. 660235755A) riportato nel Disciplinare di Gara di Chioggia, la medesima successivamente ha constatato che il CIG risulta essere lo stesso riportato nel Disciplinare di Gara di Malamocco (n. 660235755A). Pertanto si richiede chiarimento in merito.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Il CIG riportato nel Disciplinare della gara di Chioggia (n. 41) risulta essere un mero rifiuto.

Il CIG corretto è quello indicato sul Bando di gara alla sezione VI.3, ovvero n. 6620119704.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 3 DEL 04/04/2016

Si formula la seguente richiesta di chiarimento: avendo intenzione di far sottoscrivere l'offerta e le dichiarazioni ad un procuratore speciale si chiede se la copia della procura debba essere acclusa alla documentazione di gara in copia conforme all'originale (art. 19 D.P.R. n. 445/2000) oppure in copia autenticata da Notaio o altro Pubblico Ufficiale (art. 18 D.P.R. n. 445/2000).

RISPOSTA AL QUESITO N. 3

Nel Disciplinare di Gara, all'art. 7.1 BUSTA "A- Documentazione Amministrativa" è stabilito che nella busta A deve essere contenuta, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. In tale disposizione è precisato che la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura in originale o in copia autentica.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



QUESITO N. 4 DEL 12/04/2016

"Riguardo la cauzione provvisoria, dato il possesso da parte della società, di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, si chiede se è possibile ridurre di un ulteriore 20% l'importo della cauzione (oltre alla riduzione del 50% per possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001), come previsto dall'art. 16 della Legge 221/15 che, dalla sua entrata in vigore del 02/02/2016, ha così modificato il comma 7 dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 (vedi parte in grassetto):

*7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee [della serie UNI CEI EN 45000 e - rinvio superato] della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. **Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.** Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera p), d.lgs. n. 152 del 2008, poi dall'art. 16, comma 1, legge n. 221 del 2015)* "

RISPOSTA AL QUESITO N. 4

Si ritiene che, essendo entrata in vigore la disposizione richiamata la quale ha modificato l'art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, sia possibile ridurre di un ulteriore 20 % l'importo della cauzione.



QUESITO N. 5 DEL 15/04/2016

il Capitolato Speciale della gara di cui all'oggetto richiede la fornitura, il montaggio e il collaudo dei 4 packages per il trattamento delle acque (sigle: PK 4101, PK 4102, PK 4105, PK 4106). Le Specifiche Tecniche corrispondenti (rispettivamente MV100P-PE-CMS-1073, MV100P-PE-CMS-1074, MV100P-PE-CMS-1079 e MV100P-PE-CMS-1069), tuttavia, non appaiono sufficientemente dettagliate per comprendere le caratteristiche che le macchine previste devono possedere.

Si chiede di mettere a disposizione le informazioni tecniche necessarie alle formulazioni delle richieste di preventivo per tutti i macchinari e le apparecchiature che compongono i packages in questione.

RISPOSTA AL QUESITO N. 5

Nella documentazione di gara PE-RELAZIONI sono presenti i seguenti documenti

- MV100P-PE-CQR-0001 IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE OLEOSE RELAZIONE TECNICA
- MV100P-PE-CQR-0002 IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA RELAZIONE TECNICA
- MV100P-PE-CQR-0003 IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE NERE-RELAZIONE TECNICA

Nella documentazione di gara PE-SCHEMI FUNZIONALI sono presenti i seguenti documenti

- MV100P-PE-CQK-3064 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE OLEOSE E NERE SCHEMA FUNZIONALE
- MV100P-PE-CQK-3065 IMPIANTO RACCOLTA DRENAGGI RACCOLTA ACQUE METEORICHE SCHEMA FUNZIONALE

La documentazione sopradescritta va a completamento ed esaurimento delle specifiche tecniche riguardanti i packages.



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 6 DEL 19/04/2016

il Capitolato Speciale della gara richiede la fornitura di valvole manuali, dettagliate nel documento MV100P-PE-CPL-0304 "Elenco Valvole". Nel documento in questione, così come nel file excel corrispondente, non è precisata né la pressione nominale delle valvole da fornire, né il materiale di costruzione.

- 1) Si chiede quindi di precisare se sono richieste valvole PN10, PN16 o di altro tipo.
- 2) Si chiede di precisare il materiale di costruzione delle valvole stesse.

RISPOSTA AL QUESITO N. 6

Il rating e i materiali di costruzione delle valvole e più in generale di tutto il piping sono descritti nel documento MV100P-PE-CPS-0002 TUBAZIONI-CLASSI DI LINEA-SPECIFICA TECNICA presente nella raccolta PE-SPECIFICHE dei documenti di gara

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 7 DEL 15/04/2016

Riferimento Disciplinare punto 11 lettera "I"

a) Chiediamo di specificare se, in fase di offerta si deve :

- fornire vendor list fornitori materiali (tubi, raccorderia, profili, valvolame ecc.).
- elencare nominativi Aziende alle quali si intende, eventualmente, affidare lavori specialistici (civili, controlli non distruttivi, coibentazioni ecc.).

b) Inoltre di chiarire se:

- la vendor list esibita sarà poi impegnativa?
- causa imprevisto, è possibile variare/aggiungere fornitore-subappaltatore?

RISPOSTA AL QUESITO N. 7

La disposizione del disciplinare richiamata conferma, in conformità alle disposizioni vigenti, la doverosità della indicazione delle lavorazioni da subappaltare ponendo, quindi, tale indicazione quale requisito richiesto a pena di esclusione.

Può essere data indicazione dei soggetti ai quali si intende subappaltare stante, comunque, l'obbligo di individuare le forniture che il concorrente intende subappaltare.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 8 DEL 19/04/2016

Si chiede conferma che nel caso di un ATI non ancora costituita, sia sufficiente che la Capogruppo Mandataria presenti l'attestato di sopralluogo rilasciato dalla Stazione appaltante con annessa delega delle mandanti a quest'ultima.

RISPOSTA AL QUESITO N. 8

Nel caso di ATI non ancora costituita è sufficiente che la Capogruppo mandataria presenti il Verbale di sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante con allegata delega della mandante a quest'ultima.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



QUESITO N. 9 DEL 19/04/2016

Con riferimento alla gara in oggetto, ed in particolare in ordine a quanto indicato al paragrafo 7, punto 9, lettera a) del Disciplinare di gara, si chiede se le dichiarazioni riguardanti l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/06 (che, come richiesto, devono essere rese personalmente da tutti i soggetti indicati alle lettere b) e c) dello stesso art. 38) possano essere generiche e quindi non riportare necessariamente lo specifico riferimento all'appalto in oggetto.

L'esigenza nasce dal fatto che trattasi di società di notevoli dimensioni che ha al proprio interno, decine di persone (circa 80) dotate, in funzione dell'area geografica in cui operano e delle relative mansioni, di procura speciale e, pertanto, soggetti obbligati al rilascio delle dichiarazioni sopracitate.

Viene adottato solitamente un modello di dichiarazione "standard" per tutte le gare cui si partecipa, riportante l'insussistenza delle condizioni di esclusione sopracitate ma, ovviamente, non indicante l'oggetto della gara per la quale la dichiarazione viene utilizzata.

RISPOSTA AL QUESITO N. 9

Per quanto concerne la presentazione delle dichiarazioni riguardanti l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006, trattandosi di requisiti di carattere generale valevoli per la partecipazione alle procedure di gara, è necessario che i relativi documenti siano resi personalmente dai rappresentanti con poteri di firma e dai direttori tecnici che verranno coinvolti nell'appalto, anche senza indicazione della specifica gara.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



QUESITO N. 10 DEL 22/04/2016

Riferimento Disciplinare punto 7.2 Criteri T.1 e T.2

- a) Chiediamo se in fase di offerta si devono quantificare i criteri in oggetto con 'esclusione degli edifici di spalla'
- b) la quantificazione in termini numerici deve apparire nell'offerta tecnica o in quella economica?

RISPOSTA AL QUESITO N. 10

- a) Come rappresentato al punto 7.2 del Disciplinare di gara, per gli edifici di spalla sono esclusi dal criterio T1 "Riduzione dei Tempi di Esecuzione".
- b) Come citato al punto 7.2 del Disciplinare di gara per il criterio T1 *"La riduzione offerta, espressa in giorni naturali e consecutivi, dovrà essere concretamente ed analiticamente riscontrabile su un "Cronoprogramma delle attività" che dovrà essere allegato alla proposta e accompagnato da una relazione illustrativa che dettagli le azioni volte a consentire la riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori."*
Inoltre *"Nella busta "B - Offerta Tecnica" devono essere contenute a pena di esclusione le proposte relative agli elementi T.1 e T.2"*

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 11 DEL 09/05/2016

In riferimento alle procedure in oggetto, con la presente siamo cortesemente a richiederVi un incontro con i Vostri tecnici finalizzato ad avere delle delucidazioni specifiche sugli elaborati tecnici di gara pubblicati.

RISPOSTA AL QUESITO N. 11

Lo scrivente Consorzio, conformemente a quanto previsto all'art. 9 del Disciplinare di gara il quale prevede che: "Eventuali richieste di chiarimenti sul contenuto dei documenti e/o informazioni complementari potranno essere inoltrate esclusivamente per iscritto a mezzo posta elettronica all'indirizzo gare@consorziovenezianuova.com nonché all'indirizzo postale Ufficio Gare CVN, Castello 2737/f – 30122 Venezia - Italia (...)", si trova nella condizione di non poter prendere in considerazione l'ipotesi di un incontro con i Vostri tecnici, per non alterare la par condicio nei confronti di altri eventuali partecipanti.

Con l'occasione si invita codesta Spettabile Impresa a formulare i quesiti di contenuto tecnico ritenuti necessari ai quali il Consorzio provvederà a fornire risposta.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 12 DEL 12/05/2016

In merito alla gara riportata in oggetto, si chiede spiegazione del perché i fogli dati delle apparecchiature e macchine (documento "PE - Fogli dati macchine ed apparecchi") risultino privi di alcune indicazioni (in particolar modo del peso delle stesse), per le quali i documenti si limitano a riportare la seguente dicitura: "tutti i valori contrassegnati con (°) devono essere confermati e/o inseriti dal possibile fornitore in fase d'offerta".

Se tali macchinari sono forniti come BENI IN CONTO LAVORAZIONE, infatti, tale dichiarazione sembra non aver ragione d'essere inserita nel foglio dati.

RISPOSTA AL QUESITO N. 12

Il foglio dati è un documento del progetto esecutivo; l'indicazione dei pesi di apparecchiature e macchine vengono espressi nel Capitolato d'appalto e nei "documenti Progetto Costruttivo".

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com



CONSORZIO VENEZIA NUOVA

QUESITO N. 13 DEL 12/05/2016

In merito alla gara riportata in oggetto, si chiede conferma che le valvole automatiche da fornire e installare siano quelle elencate nel Capitolato d'Appalto e non quelle riportate nel computo metrico fornito a base di gara.

RISPOSTA AL QUESITO N. 13

L'elenco delle valvole motorizzate da fornire e installare del computo metrico e del Capitolato d'appalto sono le medesime, tuttavia in caso di refusi il capitolato d'appalto è preponderante sul resto della documentazione.

Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova
gare@consorziovenezianuova.com